

Městský úřad Rokytnice v Orlických horách,
odbor výstavby a životního prostředí
náměstí Jindřicha Šimka 3, Rokytnice v Orlických horách

Č.j: MEUROK/987/2011/Hock-2
Vyřizuje: Milan Hock, Ing.
E-mail: milan.hock@mu.rokytnice.cz
Telefon: 494 379 035

Rokytnice v Orlických horách, dne: 1.7.2011

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ

O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Dne 28.6.2011 podala ČEZ Distribuce, a. s. (IČ - 24729035), Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: **Náhrada dožilé trafostanice, vedení VN, přípojka NN** na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo PK 633/1, 633/2, stavební parcely parcelní číslo 228/1 a pozemkové parcely parcelní číslo 1024 v kat. území Kunštát u Orlického Záhoří. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení o umístění stavby.

Městský úřad Rokytnice v Orlických horách, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění stavby a současně nařizuje veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

12.8.2011 (pátek) v 9:00 hodin.

Místo konání: v kanceláři stavebního úřadu.

Do podkladů rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout u Městského úřadu v Rokytnici v Orlických horách, odboru výstavby a životního prostředí (návštěvní dny: pondělí, středa od 7:00 - 11:30 12:30 - 17:00) a při ústním jednání.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námítky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námítkám k věci, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námítkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námítkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Žadatel zajistí dle § 87 stavebního zákona, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Součástí informace je i grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání.

Účastník řízení nebo jeho zástupce je v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného

držitele. Případně je třeba dále předložit doklad opravňující k jednání za právnickou osobu.

Účastník řízení může podle § 14 odst. 2 správního řádu namítat podjatost úřední osoby, jakmile se o ní dozví. K námitce se nepřihlédne, pokud účastník řízení o důvodu vyloučení prokazatelně věděl, ale bez zbytečného odkladu námitku neuplatnil.



Milan Hock, Ing.
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí


Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení: **1-07-2011**

Datum sejmutí:

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona 500/2004 Sb. (správní řád).

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:



Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

Rozdělovník

Účastníci řízení

Doručení jednotlivě:

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, prostřednictvím zástupce: BETA CZ
ČESKÁ TŘEBOVÁ s.r.o., Pod Březinou 637, 560 02 Česká Třebová

OBEC ORLICKÉ ZÁHOŘÍ, Orlické Záhory 34, 517 64 Orlické Záhory

Doručení veřejnou vyhláškou:

Bio Top, Bartošovice v Orlických horách 35, 517 61 Rokytnice v Orlických horách
Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024/11a, Strašnice, 130 00 Praha 3
Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o., Kutnohorská 59, Plačice, 500 04 Hradec Králové 4

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)

Obecní úřad Orlické Záhory, Orlické Záhory 34, 517 64 Orlické Záhory

Městský úřad Rokytnice v Orlických horách, 517 61 Rokytnice v Orlických horách

Dotčené orgány (doručení jednotlivě)

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Správa chráněné krajinné oblasti Orlické hory a Krajské středisko Hradec Králové se sídlem v Rychnově nad Kněžnou, Dobrovského 332, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad Kněžnou, Na Spravedlnosti 2010, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, územní pracoviště Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Dopravní inspektorát Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor dopravy a silničního hospodářství, ODaSH, odbor dopravy a silničního hospodářství, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, OŠKMaT, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor životního prostředí, ŽP, odbor životního prostředí, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou


Přílohy

ověřená situace v měřítku M 1:500

VZOROVÉ ŘEZY

UPOZORNĚNÍ

Před zahájením zemních prací je nutno požádat vlastníky o správu podzemních sítí o jejich vytyčení a při provádění zemních prací dodržet jejich podmínky




LEGENDA:

- stávající vrchní vedení VN typu AIFe
- stávající vrchní vedení NN AIFe/AES
- projektované kabelové NN typ NYKY
- ⬢ rekonstruovaná příhradová TS

PŘEKOP dl. 8m
2x HD-PE pr. 110

6
15.000/10.000/10.000

228/1



Souhlasím s technickým řešením uvedeným na tomto výkrese.

Dne: 17. 2. 2017 Podpis: [Signature]

Napětová soustava:
vn: jmen. napětí 3-50 Hz, 38 500 V II
vn: prov. napětí 3-50 Hz, 35 000 V II
nn: 3+PEN-50 Hz, 400/230 V TN-C
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím dle PN 33 0000-1
vn: živých částí: polohou kryty o přepážkami izolaci
nn: živých částí: kryty o přepážkami izolaci
vn: neživých částí: automatickým odpojením
nn: neživých částí: automatickým odpojením
Prostředí dle PN 33 0000-2 nebezpečné

TS RK 0405
Delická Záhorská Jadrná
Příhradová TS PIR 10
35/0.42 kV, 630 kVA
TR 630 kVA Dyn 1
MVP 39/5 kA
3xJFN 05-35G, 3xJPN

RSI 1009/4635 SVS-B
na podstavci SVS-B-AZ

1024

C2

2x NYKY 3x240+120

INVESTOR: Ing. Vladimír Bazdoh

KONTAKT: Ing. Vladimír Bazdoh

2x PROTILAK dl. 10m
HD-PE pr. 110

Ing. Vladimír Bazdoh, čp. 6, Suchbát-DTS, kNN

MONTÁŽ - VEDENÍ NN - VÝŘEZ

ZODP. PROJEKTANT
Ing. Vladimír Bazdoh



BETA CZ
Česká Třebíčská s.r.l.
Pod Březinou 63/
560 02 Česká Třebíč

ČÍSLO ZAKÁZKY	73/10
ČÍSLO	14-12-2000140
STUP. DOKUM.	PROJEKT
DATUM	02/2017
FORMÁT	A4
MEŘITKO	ČÍSLO VÝKRESU
1:500	souhlas