

Městský úřad Rokytnice v Orlických horách,
odbor výstavby a životního prostředí
náměstí Jindřicha Šimka 3, Rokytnice v Orlických horách

Č.j: MEUROK/201/I/1/303/2012/Hock-8

Rokytnice v Orlických horách, dne: 9.5.2012

Vyřizuje: Milan Hock, Ing.

E-mail: milan.hock@mu.rokytnice.cz

Telefon: 494 379 035

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Městský úřad Rokytnice v Orlických horách, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Umělé zasněžování Ski centrum Říčky v Orlických horách na pozemcích: stavební parcely parcelní číslo 331, pozemkové parcely parcelní číslo 2211/1, 2211/2, 2211/3, 2211/4, 2211/5, 2304/11, 2304/13, 2304/15, 2304/16, 2304/17, 2304/18, 2304/19, 2304/22, 2304/23, 2304/25, 2304/31, 2304/40, 2304/45, 2304/46, 2304/47, 2304/48, 2304/50, 2304/51, 2304/56, 2304/57, 2304/78, 2304/79, 2304/80, 2304/81, 2304/82, 2304/83, 2304/84, 2304/110, 2304/111, 2304/112, 2304/113, 2350/6, 2350/8, 2350/9 a 2354/2 v kat. území Říčky v Orlických horách, kterou podal Ski klub Ústí nad Orlicí, o.s. (IČ - 00486141), Letohradská 1359, 562 01 Ústí nad Orlicí 1 takto:

Podle § 79 a § 92 odst. 1 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vydává

územní rozhodnutí o umístění stavby

pro stavbu: **Umělé zasněžování Ski centrum Říčky v Orlických horách** na pozemcích: stavební parcely parcelní číslo 331, pozemkové parcely parcelní číslo 2211/1, 2211/2, 2211/3, 2211/4, 2211/5, 2304/11, 2304/13, 2304/15, 2304/16, 2304/17, 2304/18, 2304/19, 2304/22, 2304/23, 2304/25, 2304/31, 2304/40, 2304/45, 2304/46, 2304/47, 2304/48, 2304/50, 2304/51, 2304/56, 2304/57, 2304/78, 2304/79, 2304/80, 2304/81, 2304/82, 2304/83, 2304/84, 2304/110, 2304/111, 2304/112, 2304/113, 2350/6, 2350/8, 2350/9 a 2354/2 v kat. území Říčky v Orlických horách.

Stavba bude obsahovat:

Stavba zahrnuje tyto stavební objekty:

SO 01 Objekt technologie umělého zasněžování

SO 02 Vodní nádrž

SO 03 Rozvody vody umělého zasněžování

SO 04 Elektrorozvody technologie umělého zasněžování

SO 06 Kabelové vedení VN, trafostanice

SO 01 Objekt technologie 6,7 x 35,0 m

- jednopodlažní hmota obdélníkového půdorysu zapuštěná v zemním tělese nástupu spodní stanice lanovky,

- centralizace technologie pro umělé zasněžování- čerpací stanice ČS 100,

- trafostanice 38,5/0,4 kV 1000 kVA, rozvody VN a NN

pro přístup k objektu bude vybudována komunikace š. 3,0 m

SO 02 Vodní nádrž

- oválná vodní plocha 18,0 x 37,0 m, 540 m² situovaná na levém břehu Hlubokého potoka, vnější svahy budou obloženy kameny z místních zdrojů, osázena zelení. Maximální koruna hráze bude na kótě 754,90 m.n.m. Dno nádrže bude na kótě 751,00 m.n.m., hloubka nádrže bude 3,9 m, kubatura 1 850 m³. Na západní straně bude proveden odběrný a vypouštěcí objekt, monolitický zapuštěný v tělese hráze. Ve dně odběrného objektu bude osazeno vypouštěcí potrubí DN 500 s osazeným tabulovým uzávěrem a odběrné potrubí DN 300 jako přívod do čerpací stanice pro zasněžování. Bude proveden bezpečnostní přeliv, kde bude v šířce 2,0 m snížena hrana nádrže o 20 cm proveden dlážděný skluz do původního koryta.

SO 03 Rozvody vody umělého zasněžování

- provedeny z hrdlových litinových trubek z vnitřní strany cementovaných typ HALBERG-ALPINAL

Přivaděč DN 300 PN 16 – 226 m

Slalomka DN 200 PN 63 – 357 m

DN 125 PN 63 – 76 m

DN 100 PN 40 – 232 m

DN 80 PN 100 – 479 m

Sjezdovka

DN 150 PN63 – 410 m

DN 125 PN63 – 685 m

DN 100 PN 63 – 110 m

DN 100 PN 40 – 54 m

Můstek - Loučky

DN 150 PN63 – 435 m

DN 125 PN 63 – 513 m

DN 100 PN 63 – 481 m

DN 100 PN 40 – 239 m

DN 80 PN 100 – 151 m

Veškeré potrubní trasy budou uloženy v hloubce 1,5 m

SO 04 Elektrorozvody technologie umělého zasněžování

V zemní rýze spolu s vodním potrubím budou uloženy i kabely NN a v chráničkách i kabely ovládání. Elektrorozvody technologie umělého zasněžování – elektranty (zásuvkové skříně), které slouží pro napojení elektrických zařízení zasněžování (zasněžovací děla), jsou připojeny vnějšími silnoproudovými rozvody NN. Rozvody budou provedeny kabely 1-AYKY-J 3x240+120 (v hlavní trase) a kabely FG70R 3x35+25 (odbočky k elektrantům). Napojení tras elektrorozvodů zasněžování je ze dvou trafostanic. Po každé sjezdové trati vede 1 trasa. Každá trasa je rozdělena na třetiny. Spodní třetina každé trasy je napojena z blokové trafostanice TR I, střední a horní třetina každé trasy je napojena z kioskové trafostanice TR II. Součástí rozvodů je i sdělovací kabel ARTIC Euro2 vedený v PVC chráničce souběžně se silovými kabely. Vnější kabelový rozvod v jednotlivých trasách bude uložený ve společném výkopu s potrubním rozvodem (není součástí této VPS).

SO 06 Kabelové vedení VN, trafostanice

Kabelové vedení VN 970 bm.

Kabelové vedení VN a trafostanice – na stávající kabelovou zemní přípojku VN 35kV z vedení č. 366, 35kV- bude nově kabelem 3x35 kV AXEKVCE 1x120mm² připojena trafostanice TS I umístěná v SO 01 Objekt technologie (bloková trafostanice). TS I se skládá z rozvodny VN, dvou stanovišť transformátorů a rozvodny NN. Do rozvaděče VN umístěného v blokové trafostanici bude přepojen stávající transformátor pro napájení lanové dráhy. V trafostanici bude umístěn transformátor TR1 3-fázový, olejový, 1000kVA vč. rozvaděče VN, rozvaděče NN, rozvaděče kompenzace, měření el. energie, určený pro napájení technologie umělého zasněžování. Část technologie umělého zasněžování bude napájena z betonové trafostanice s vnitřní obsluhou TS II (kioskové trafostanice) situované na svahu sjezdovky. V kioskové trafostanici bude umístěn transformátor TR3 3-fázový, olejový, 630kVA vč. rozvaděče VN, rozvaděče NN, rozvaděče kompenzace jalového výkonu. Stavební část kioskové trafostanice TS II bude provedena ze ŽB prefabrikátu - jednopodlažní hmota obdélníkového půdorysu 5,4 x 2,3m se sedlovou střechou o max. výšce hřebene střechy 4,0m. Střešní krytina bude provedena z plechových šablon, trafostanice bude opatřena horizontálním dřevěným obkladem. Kiosková trafostanice TS II bude napojena kabelovým vývodem VN 3x35 kV AXEKVCE 1x70mm² z blokové trafostanice TS I.

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna dle ověřených situací, které jsou přílohou tohoto rozhodnutí a DÚR v M 1:2000.
2. Před zahájením prací provést na ploše vynětí 0,1046 ha skývku kulturních vrstev půdy do hloubky 10 cm, tj. cca 105 m³ (ornice včetně podorničí). Ornice v celém objemu 105 m³ bude využita na zbylé části pozemku k terénním úpravám.
3. Stavebník (investor) je ve smyslu dle § 22, odst.2) zákona č.20/87 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů povinen oznámit Archeologickému ústavu AV ČR, (Letenská 4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana) případně i oprávněné organizaci (např. muzeu) svůj záměr a umožní mu provedení záchranného archeologického výzkumu. Je-li stavebníkem právnická nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník, jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. K provedení archeologického výzkumu uzavře oprávněná organizace se stavebníkem písemnou dohodu o podmínkách archeologického výzkumu. Nejpozději do 10 pracovních dní předem stavebník (investor) písemně oznámí vybranému archeologickému pracovišti na území okresu Rychnov nad Kněžnou (např. Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou, Jiráskova 2 516 01) zahájení zemních a stavebních prací. Dojde-li k archeologickému nálezu mimo provádění archeologického výzkumu, oznámí toto stavebník (investor) ve smyslu § 23, odst. 2 cit. zákona nejpozději do druhého dne nejbližšímu muzeu buď osobně, nebo prostřednictvím obecního úřadu.

4. Při vlastní realizaci musí být dodržen zákon 289/95 Sb. včetně všech technických požadavků na vlastní stavbu. Okolní pozemky nesmí být zatíženy erozí. V době výstavby musí být zajištěn řádný přístup k okolním lesním pozemkům, aby mohlo docházet k řádnému obhospodařování PUPFL. Pozemky po stavbě musí být uvedeny do původního stavu, výkopky musí být ukládány do kontejnerů a pak vyvezeny na řízenou skládku TDO, či TPO).
5. Před prováděním zemních prací zajistí investor vytýčení všech podzemních sítí, aby nedošlo k jejich porušení. Dodržet podmínky vyjádření Telefónica O₂ č.j.:1476/12 ze dne 3.1.2012 Podmínky ČEZ Distribuce, a.s. zn. 001040679318 ze dne 19.1. 2012.
6. Především vzhledem k nízké vodnosti toku požaduje ČRS Hradec Králové přehodnocení stávajícího minimálního zůstatkového průtoku na cca Q_{360} bude řešeno ve vodoprávním řízení. Odběrný objekt bude řešen tak, aby při přehrazení toku nebyl rozdíl hladin větší jak 25cm a minimální zůstatkový průtok byl převeden automaticky. Bude detailně rozpracováno pro vodoprávní řízení. Kontrola sanačního průtoku bude možná z veřejně přístupného místa. Koryto obtékající novou nádrž bude zbudováno jako přírodní tok s použitím místního materiálu. Zahájení prací v korytě toku bude oznámeno minimálně čtáct dní předem.
7. Odběrný objekt vody v korytě toku bude technicky zhotoven tak, že v korytě toku pod odběrem zůstane zachován minimální průtok Q_{min} . Jeho hodnota bude stanovena vodoprávním úřadem. Modulace koryta vodního toku v souběhu s navrhovanou novou akumulací nádrží bude v projektové dokumentaci pro stavební povolení upřesněna tak, aby podélný sklon nivelety dna koryta toku byl rovnoměrný a levý břeh toku směrem k nádrži co nejméně strmý. Za tímto účelem lze koryto toku od nádrže částečně oddálit. Nově vzniklé koryto v délce cca 40m bude navrženo v souladu s technickými normami - ČSN 75 2106, TNV 75 2102, DOS-T 04.02.01.002. Výústní objekt přepadu pod akumulací nádrží a výústní objekt pod čerpací stanicí bude přiměřeně opevněn a stabilizován přírodě blízkým způsobem /bez pohledového betonu nebo dlažeb, doporučujeme kamennou rovinaninu/.
8. Z hlediska vodního hospodářství jsou stavby stavebních objektů 01 – část technologie včetně objektu chladících věží a jímky vychlazené vody, 02 a 03 stavbami vodních děl, které bude povolovat příslušný vodoprávní úřad - Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí oddělení životní prostředí. Jedná se o stavbu nových objektů (vodní nádrž, technologie) a změny stavby u stávajících rozvodů vody. Současně se stavbami musí být požádáno i o vydání souvisejících povolení k nakládání s vodami - odběr povrchové vody pro zasněžování akumulace povrchové vody v nádrži, převod povrchové vody nádrží. V projektové dokumentaci pro stavební řízení požadujeme u stavebního objektu vodní nádrže a technologie zasněžování doplnit zejména o nároky na odebírané množství povrchové vody, hydraulický výpočet pro zachování Q_{mzp} v toku, odůvodnění návrhu hodnoty Q_{mzp} , způsob jeho sledování. Hodnota Q_{mzp} - min. zůstatkového průtoku v toku se stanovuje dle charakteru toku a souvisejících podmínek v rámci vodoprávního řízení při vydání povolení k nakládání s vodami dle údajů průtokové řady od ČHMÚ. Odběrný objekt požadujeme stavbě řešit tak, aby výškové parametry pro dělení vody zaručovaly zachování průtoku korytem vodního toku. U povolení k nakládání s vodami - akumulace vody ve vodní nádrži bude muset být nastavena úroveň max. hladiny pro napuštění nádrže, zachování min. úrovně hladiny vody při jejím odčerpání a úroveň hladiny vody pro letní provoz. K navrženému způsobu odběru povrchové vody pro zasněžování a přeložce toku požadujeme již v této fázi získat stanovisko příslušného správce dotčeného vodního toku.
9. Pod odběrným objektem bude neustále zajištěn minimální zůstatkový průtok (MZP), jehož hodnota bude stanovena dle aktuální hydrologické řady, tedy je-li hodnota $Q_{355d} < 0,05 \text{ m}^3/\text{s}$, bude $MZP = Q_{330d}$. V případě, že by byly průtoky na stejné či nižší úrovni, než je hodnota MZP, nebude voda z vodního toku vůbec odebírána. Odběrný objekt nebude tvořit migrační překážku na toku. Trasa výkopů pro uložení zasněžovacího systému bude vedena mimo prameniště, mokřady a podmáčená místa. Výústní objekt kanalizace z čerpací stanice bude proveden dle předloženého výkresu, tedy v rozsahu max. 2 m na šířku, přičemž maximální rozsah opevnění kamennou rovinaninou fixovanou betonem bude 50 cm na každou stranu od vyústění a zbývající část opevnění bude provedena pouze kamennou rovinaninou, příp. záhozem z lomového kamene. Kanalizační potrubí výústního objektu bude zakončeno v rovině břehového svahu tak, aby nevyčnívalo volně do koryta. Opevnění svahu koryta toku bude respektovat stávající příčný profil koryta. Pro opevnění výústního objektu bude použit kámen místní proveniencí. Při budování výústního objektu nebude mechanizace vstupovat do koryta vodního toku, práce budou prováděny pouze z pravého břehu v místě plánovaného vyústění a dále budou prováděny tak, aby nedocházelo k úniku ropných látek nebo cementových směsí do vody. Nové koryto potoka v místě stávající nádrže bude modelováno tak, aby levý břeh (na straně nové nádrže) byl v pozvolnějším sklonu, tedy alespoň 1:2. Lze toho docílit např. rozvlněním trasy v ploše stávající nádrže. Stavba bude umístěna a jednotlivé objekty provedeny dle výkresů upravených dle požadavků Správy CHKO Orlické hory v lednu 2012 - kopie výkresů odsouhlasených správou CHKO a potvrzených razítkem jsou součástí příloh tohoto závazného stanoviska. V další fázi bude Správě CHKO Orlické hory předložena k odsouhlasení projektová dokumentace ke stavebnímu řízení, jejíž součástí bude výkres pohledů vysunutě trafostanice, ze kterého bude zřejmé vnější materiálové a barevné řešení tohoto objektu a ve které budou zohledněny i tyto podmínky vycházející mimo jiné i z navržených opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů, které vyplývají ze závěrů zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění, o hodnocení vlivů na životní prostředí: - skryvky a výkopky pro rekonstrukci podzemních prvků umělého zasněžování řešit výhradně mimo reprodukční období živočichů (tedy v srpnu až březnu běžného kalendářního roku) - minimalizovat dotčení přechodových ekotonů bezlesí/les při okrajích sjezdovek při řešení výkopů a výměně

jednotlivých prvků inženýrských sítí a dalších prvků umělého zasněžování. V rámci prováděcí dokumentace zajistit, že pozice výkopové techniky, strojů s kabely a dalších mechanismů bude orientována dovnitř sjezdovky od trasy výměny podzemních prvků a elektroinstalace pro rekonstrukci umělého zasněžování, nikoliv vně této trasy směrem k lesu. Zásady této podmínky rozpracovat v prováděcí dokumentaci stavby.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Námítky nebyly vzneseny.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):

Ski klub Ústí nad Orlicí, o.s. (IČ - 00486141), Letohradská 1359, 562 01 Ústí nad Orlicí 1

O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Rokytnice v Orlických horách, odbor výstavby a životního prostředí obdržel dne 13.3.2012 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby.

Žádost byla předepsaným způsobem doložena.

Městský úřad Rokytnice v Orlických horách, odbor výstavby a životního prostředí opatřením ze dne 14.3.2012 oznámil podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění stavby a nařídil veřejné ústní jednání na den: 4.5.2012 (pátek) konané v kanceláři stavebního úřadu. Námitky účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání.

Vypořádání s námitkami účastníků řízení:

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné připomínky.

Stanovení okruhu účastníků řízení:

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Městský úřad Rokytnice v Orlických horách, odbor výstavby a životního prostředí k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ust. § 85 stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle žadatele a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn) pouze vlastníkům pozemků (a stavbám na nich), na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, a dále osobám, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům (a stavbám na nich): 2304/1, 2304/14, 2304/14, 2304/21, 2304/24, 2304/26, 2304/27, 2304/28, 2304/29, 2304/30, 2304/32, 2304/33, 2304/36, 2304/37, 2304/38, 2304/39, 2304/40, 2304/41, 2304/42, 2304/43, 2304/44, 2304/45, 2304/46, 2304/56, 2304/58, 2304/59, 2304/61, 2304/62, 2304/63, 2304/64, 2304/67, 2304/68, 2304/79, 2304/86, 2304/89, 2235, 2350/1, 2350/2, 2350/3, 2350/4, 2350/5, 2350/9 a vlastníkům anebo správcům stávajících toků vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

V průběhu územního řízení došlo ke změně vlastnických vztahů nemovitostí v k.ú. Říčky v O.h. dotčených výše uvedenou stavbou. Jedná se o následující změny: pozemek p.č. 2304/57 - nový vlastník Kolowrat-Krakowský Jan, Kolowratská 1, 51601 Rychnov nad Kněžnou, pozemky p.č. 2304/13; 2304/17 a 2304/18 byly rozděleny, nyní jsou stavbou dotčeny pozemky 2304/17 Kolowrat-Krakowský Jan, Kolowratská 1, 51601 Rychnov nad Kněžnou, 2304/18 Kolowrat-Krakowský Jan, Kolowratská 1, 51601 Rychnov nad Kněžnou, 2304/110 Kolowrat-Krakowský Jan, Kolowratská 1, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, 2304/111 Ski klub Ústí nad Orlicí, o. s., Letohradská 1359, 56201 Ústí nad Orlicí, 2304/112 Ski klub Ústí nad Orlicí, o. s., Letohradská 1359, 56201 Ústí nad Orlicí, 2304/113 Ski klub Ústí nad Orlicí, o. s., Letohradská 1359, 56201 Ústí nad Orlicí.

V průběhu řízení bylo dohodnuto, že dojde k vypuštění stavebního objektu SO 05 Kabelové vedení NN (dle DÚR) a kabelové rozvody budou provedeny v rámci stavby stavebního objektu SO -01 Objekt technologie umělého zasněžování.

Městský úřad Rokytnice v Orlických horách, odbor výstavby a životního prostředí v průběhu územního řízení o umístění stavby posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska.

Městský úřad Rokytnice v Orlických horách, odbor výstavby a životního prostředí v průběhu územního řízení o umístění stavby neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.

Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabude právní moci. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolení řízení zastaveno nebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

Seznam všech účastníků řízení:

Ski klub Ústí nad Orlicí, o.s., Jan Kolowrat Krakowský, Lesy České republiky, s.p. Správa toků- oblast povodí Labe, Správa toků-oblast povodí Labe, Lesy ČR, s.p., Lesní správa Rychnov nad Kněžnou, Obec Říčky v Orlických horách, Český rybářský svaz - východočeský územní svaz Králové Hradec, Telefónica O2 Czech Republic, a.s., ČEZ Distribuce, a. s.,

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Hradec Králové.



Milan Hock, Ing.
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení: 16.-05-2012

Datum sejmutí:

MĚSTO
Rokytnice v Orlických horách
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko: Rokytnice v Orlických horách, okr. Rychnov n. Kn.

Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

V elektronické podobě
zveřejněno od: 16.-05-2012

V elektronické podobě
zveřejněno do :

Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko: MĚSTO Rokytnice v Orlických horách, okr. Rychnov n. Kn.

Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:

Rozdělovník

Účastníci řízení

Doručení jednotlivě:

Ski klub Ústí nad Orlicí, o.s., Letohradská 1359, 562 01 Ústí nad Orlicí 1
Obec Říčky v Orlických horách, Říčky v Orlických horách 2, 517 61 Říčky v Orlických horách

Doručení veřejnou vyhláškou:

Český rybářský svaz - východočeský územní svaz Králové Hradec, Kovová 1121, 500 03 Hradec Králové
Jan Kolowrat Krakowský, Kolowratská 1, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Lesy České republiky, s.p. Správa toků- oblast povodí Labe, Správa toků-oblast povodí Labe, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové 8
Lesy ČR, s.p., Lesní správa Rychnov nad Kněžnou, Na Sádkách 1177, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)

Městský úřad, náměstí Jindřicha Šimka 3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách
Obecní úřad Říčky v Orlických horách, Říčky v Orlických horách , 517 61 Rokytnice v Orlických horách

Dotčené orgány (doručení jednotlivě)

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Správa chráněné krajinné oblasti Orlické hory a Krajské středisko Hradec Králové se sídlem v Rychnově nad Kněžnou, Dobrovského 332, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad Kněžnou, Na Spravedlnosti 2010, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, územní pracoviště Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, OŠKMaT, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, ŽP, oddělení životního prostředí, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Správní poplatek, vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18, písm. a) sazebníku 1000,- Kč byl zaplacen hotově.

Přílohy

ověřená situace v měřítku M 1:2000



vedoucí odboru

POZNÁMKA:
PODZEMNÍ VEDENÍ JSOU ZAKRESLENA INFORMATIVNĚ. PODMINKOU ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JE VYTÝČENÍ
PODZEMNÍCH VEDENÍ JEJICH SPRÁVCI!

LEGENDA:

KATASTR NEMOVITOSTÍ
ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍCH
STAVŮ

STÁVAJÍCÍ INŽ. SÍŤE

	PODZEMNÍ VEDENÍ ELEKTROIN
	PODZEMNÍ VEDENÍ ELEKTROIN
	KANALIZACE SPLAŠ
	KANALIZACE DEŠŤO
	VODOVOD
	PODZEMNÍ SÍŤ LOK. VEDENÍ
	PODZEMNÍ VEDENÍ UMĚLÉHO ZAPÁŘ. VODY, VZDUCHU

NAVRŽENÉ INŽ. SÍŤE

	PODSTUPNÝ VEDENÍ ELEKTROVNÍ
	PODSTUPNÝ VEDENÍ ELEKTROVNÍ
	VEDENÍ
	KANALIZACE - BEZPÝČKOVÝ PŘEPÍNAČ
	PODSTUPNÝ VEDENÍ UMĚLOU ZÁSTĚNU VODA, ELEKTR. SOUČINNOST

**ATELIER ARCHITEKTURY
ŠUDA - HORSKÝ, a.s.**
ROKYCANOVA 318, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
IČO 60112204 TEL. 495 580 340

SITUACE
CELKOVÁ

MÉRITKO
1:2000

Č. VÝKRESU
D.03

