


Otázky a odpovědi ze dne 24. 3. 2014

Otázka:

prosím Vás o upřesnění prací na obnově pískovcové vodní kašny v Rokytnici v O. h. Ve slepém rozpočtu, který se má nacenit jako součást nabídky, je uvedena položka " výroba a osazení dvou profilovaných schodnic před pískovcovou dlažbu". Tato ploška není uvedena v restaurátorském záměru. Napište mi prosím, zda má být tato položka součástí nabídky.

Odpověď:

Jedná se o dodávku a položení 2 profilovaných schodnic před pískovcovou dlažbu na severní straně (směr penzion Rampušák). Délka schodnic bude 100 cm, výška 18 cm, nášlapná plocha 28-30cm. Profil schodnice bude v novorenesančním stylu. Přesná podoba profilu bude konzultována s dozorujícím inspektorem NPÚ. Schodnice budou uloženy do betonového stupňovitého základu s kamenivem hloubky 80 cm u spodní schodnice.



Jana Gärtnerová
Referent Majetkové správy