



- LEGENDA:
- VYTÁPĚNÍ - PŘÍVODNÍ A VRATNÉ POTRUBÍ
 - - - STUDENÁ VODA
 - · - · - TEPLÁ VODA
 - MĚŘENÍ A REGULACE
 - ČK - OBĚHOVÉ ČERPADLO KOTLE
 - Čf - FREKVENČNĚ ŘÍZENÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO OTOPNÉ SOUSTAVY
 - K1, K2 - AUTOMATICKÝ KOTEL NA HNĚDÉ UHLÍ
 - TSV32 - TROJCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL S POHONEM DN 32
 - PV15 - POJISTNÝ VENTIL DN15, OTVÍRACÍ PŘETLAK 250 KPa
 - PV20 - POJISTNÝ VENTIL DN20, OTVÍRACÍ PŘETLAK 250 KPa
 - TRV25 - TERMOSTATICKÝ VENTIL DN 25
 - TV125 - TROJCESTNÝ TERMOSTATICKÝ VENTIL DN25, TEPLOTA 55 °C
 - TV32 - TROJCESTNÝ TERMOSTATICKÝ VENTIL DN32, TEPLOTA 65 °C
 - PVK20 - PLNÍČÍ A VYPUSŤEČÍ KOHOUT DN 20
 - VV10 - VYVAŽOVACÍ VENTIL DN 10
 - VV15 - VYVAŽOVACÍ VENTIL DN 15
 - VW20 - VYVAŽOVACÍ VENTIL DN 20
 - VW25 - VYVAŽOVACÍ VENTIL DN 25
 - KK20 - KULOVÝ KOHOUT DN 20
 - KK25 - KULOVÝ KOHOUT DN 25
 - KK32 - KULOVÝ KOHOUT DN 32
 - KK40 - KULOVÝ KOHOUT DN 40
 - EN1 - EXPAZNÍ NÁDOBA 140 l, 600 kPa
 - EN2 - EXPAZNÍ NÁDOBA 8 l, 300 kPa
 - AN - AKUMULAČNÍ NÁDRŽ 1000L S 1 VÝMĚNÍKEM TEPLA
 - PRO PŘÍPRAVU TV, EL. TOPNÉ TĚLESO 6 kW, 300 kPa
 - R - ROZDĚLOVAČ
 - S - SBĚRAČ
 - KO1 - KOUŘOVOD KOTLE 1 - Ø 200 mm
 - KO2 - KOUŘOVOD KOTLE 2 - Ø 145 mm
 - F - FILTR
 - P - TLAKOMĚR
 - T - TEPLOMĚR
 - REG - REGULACE
 - GU - ODTOK

(V#) - SVISLÉ POTRUBÍ OTOPNÉ SOUSTAVY

IZOLACE POTRUBÍ:

- 15x1.0 - TL. 30 mm MW-AL
- 18x1.0 - TL. 30 mm MW-AL
- 22x1.0 - TL. 30 mm MW-AL
- 28x1.5 - TL. 40 mm MW-AL
- 35x1.5 - TL. 50 mm MW-AL
- 42x1.5 - TL. 50 mm MW-AL

ATELIER DEK				AKCE: ZARÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB	
MATEŘSKÁ ŠKOLA, HORSKÁ 172, 517 61 ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH				OBJEDNATEL: ROKYTNICE V ROLICKÝCH HORÁCH	
PROJEKTANT: DEKPROJEKT s.r.o.				OBJEDNATEL: ROKYTNICE V ROLICKÝCH HORÁCH	
Tiskarská 10/257, PRAHA 10, 108 00				NÁM. JINDŘICHA ŠIMKA 3	
TEL. 234 054 284 FAX 234 054 291				517 61 ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH	
STUPĚN DOKUMENTACE:	DOKUMENTACE PRO SFZP			PAPÉ:	
ČÁST DOKUMENTACE:	VYTÁPĚNÍ				
OBSAH VÝKRESU:	PŮBORYS SUTERÉNU				
VYPRACOVAL:	Ing. Luboš Káně			FORMÁT	2 x A4
Radek Dědina				DATUM:	ČERVENEC 2012
KONTROLOVAL:				MĚŘÍTKO:	1:100
Ing. Ondřej Hec				Č. ZAKÁZKY:	2012-007555-He
KONTROLOVAL:				ČÍSLO VÝKRESU:	
Ing. Ctibor Hůlka	Přátelové číslo v deníku autorizované osoby: 2558				1