

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Otázka č. 1

po omítnutí zdiva vápenocementovou maltou je pod finální omítku požadováno přestěrkování plochy stěrkou s výztužnou tkaninou?

Odpověď

ne, není požadovaná, hladká před aplikací finální jednoduché omítky

Otázka č. 2

finální omítky má být silikonová (uvedeno v popisu prací) nebo silikonsilikátová (výkaz výměr)

Odpověď

dle výkazu výměr – silikonsilikátová

Otázka č. 3

co všechno je třeba doložit v nabídce – stačí vyplněný výkaz výměr? (nebo je třeba ještě např. výpis z OR, ŽR)

Odpověď

ano stačí, ale můžete přiložit výpis OR

