

OTÁZKY A ODPOVĚDI

ze dne 20. 5. 2015

OTÁZKA

1. Pohled východní-návrh:

- a. Původní dvoje vrata do garáže jsou nyní nahrazena za jedny sekční?. Původně je mezi vraty nosný zděný sloupek, sloupek se bude rušit?

ODPOVĚĎ

Pokud umožňuje nosný systém /příčný nosný systém a posouzení statika v rámci zakázky/– jedny sekční vrata, případně dvoje samostatně ovládaná. Výsledné řešení konzultovat s autorem studie.

OTÁZKA

- b. Na pravé straně pohledu - ordinace v 1NP (č.m.1.03;1.05;1.06) nově je navržen horní pás oken pro propojení stávajících bočních oken, s tím že je z pohledu patrné, že se zachovává původní horní linie oken. Jak se toto bude řešit, když stávající otvory oken jsou až ke stopní konci a není tudíž možno osadit nový překlad nad otvory.

ODPOVĚĎ

Obdobně jako 1.a.

OTÁZKA

2. Pohled jižní-návrh:

Jaká je představa řešení vstupní stěny do ordinace 1 NP a tím i řešení nově navržené stříšky nad vstupem. Myšleno předsazené kryté zádveří.

ODPOVĚĎ

Nová prosklená dřevěná konstrukce se vsazeným nosným sloupem. Markýza vynesena z obvodové stěny a nového nosného sloupu.


OTÁZKA

3. Kdo zajistí sondy,

- a. aby se zjistilo, jak vypadají základy (myšleno, zda jsou rovné nebo mají odskok a v jaké hloubce je eventuálně odskok). Myšleno důvodu zateplení soklu a základu
b. jak jsou uloženy stropní konstrukce, důvodu eventuální řešení na nově navržené otvory.
c. jak vypadají stěny za dřevěným obkladem
nebo jsou tyto věci již známy.

ODPOVĚĎ

Sondy provede na základě požadavku zhotovitele objednatel. Posouzení a popis sond součástí zakázky.



Jana Gärtnerová
referent Majetkové správy